

Сведения о качестве питьевой воды из артезианских скважин на территории г. Мезень на 07.07.2021 года

<i>Показатель качества</i>	<i>Ед. измерения</i>	<i>Норматив</i>	<i>Периодичность отбора проб воды</i>	<i>Количество исследований воды</i>	<i>Количество несоответствующих проб воды СанПиН</i>	<i>% несоответствующих проб воды</i>
<i>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</i>						
Запах	балл	не более 2	1 раз в кв.	18	0	0
Привкус	балл	не более 2	1 раз в кв.	14	0	0
Цветность	градус	не более 20	1 раз в кв.	18	3	17
Мутность (по формазину)	ЕМФ	не более 2,6	1 раз в кв.	18	5	28
<i>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</i>						
Водородный показатель	ед. Ph	6-9	1 раз в кв.	14	0	0
Общая минерализация (сухой остаток)	мг/л	не более 1000	1 раз в кв.	14	0	0
Жесткость общая	°Ж	не более 7,0	1 раз в кв.	14	5	36
Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	не более 5	1 раз в кв.	14	3	21
Нитраты (по NO3)	мг/л	не более 45	1 раз в кв.	10	0	0
Нефтепродукты, суммарно	мг/л	не более 0,1	1 раз в кв.	4	0	0
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионо-активные	мг/л	не нормируется	1 раз в кв.	4	0	0
Фенольный индекс	мг/л	не более 0,25	1 раз в кв.	4	0	0
<i>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</i>						
Колифаги	НВЧ БОЕ/100 см3	отсутствие	1 раз в кв.	18	0	0
Общие колиформные бактерии	НВЧ КОЕ/100 см3	отсутствие	1 раз в кв.	18	1	6
Общее микробное число	КОЕ/см3	не более 50	1 раз в кв.	18	0	0
Термотолерантные колиформные бактерии	НВЧ КОЕ/100 см3	отсутствие	1 раз в кв.	18	0	0

Примечание: Согласно программе производственного контроля качества питьевой воды ООО "Районный водоканал", исследования воды по неорганическим, органическим и радиологическим показателям проводятся 1 раз в год.